



Escuela
Universitaria
Ingeniería
Técnica
Industrial
ZARAGOZA



PROYECTO FIN DE CARRERA

Memoria Comercial

AUTOR:
MARIO LARRAGA EGIDO

DIRECTOR DE PROYECTO:
ANTONIO MONTAÑES ESPINOSA

Escuela de Ingeniería Técnica Industrial

ZARAGOZA

Índice

| | |
|---|----|
| 2. OBJETO DEL PROYECTO..... | 4 |
| 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES..... | 4 |
| 4. ACOMETIDA. | 4 |
| 5. INSTALACIONES DE ENLACE..... | 5 |
| 5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. | 5 |
| 5.2. DERIVACION INDIVIDUAL..... | 6 |
| 5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. | 6 |
| 6. INSTALACIONES INTERIORES..... | 7 |
| 6.1. CONDUCTORES..... | 7 |
| 6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. | 8 |
| 6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES..... | 8 |
| 6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS..... | 8 |
| 6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. | 9 |
| 6.6. CONEXIONES..... | 9 |
| 6.7. SISTEMAS DE INSTALACION..... | 9 |
| 7. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. | 13 |
| 8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. | 14 |
| 8.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES..... | 14 |
| 8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. | 15 |
| 8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN..... | 15 |
| 9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. | 16 |
| 9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS..... | 16 |
| 9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. | 16 |
| 10. PUESTAS A TIERRA..... | 17 |
| 10.1. UNIONES A TIERRA..... | 17 |
| 10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. | 19 |
| 10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. | 19 |
| 10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. | 19 |
| 10.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION. | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 10.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. | 20 |
| 11. RECEPTORES DE ALUMBRADO. | 20 |
| 11.1. DESIGNACIÓN DE LINEAS DE ALUMBRADO..... | 21 |
| 12. RECEPTORES A MOTOR. | 24 |
| 12.1. DESIGNACIÓN LINEAS DE FUERZA | 25 |
| 13. POTENCIA TOTAL INSTALADA Y POTENCIA CONTRATADA | 28 |
| 14. CLIMATIZACIÓN..... | 28 |
| 15. CONCLUSIONES | 30 |
| ANEXO: EMERGENCIA Y GRUPO DE SOCORRO..... | 31 |
| 1. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEL EDIFICIO: | 31 |
| 2. GRUPO DE SOCORRO:..... | 32 |
| SITUACIÓN DE LAS LUMINARIAS PLANTA BAJA | 33 |
| GRÁFICO DE TRAMAS DEL PLANO PLANTA BAJA | 38 |
| CURVAS ISOLUX EN EL PLANO PLANTA BAJA. | 40 |
| RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA..... | 43 |
| PLANO DE SITUACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y CUADROS ELÉCTRICOS PLANTA BAJA | 53 |
| PLANO DE SITUACIÓN DE PRODUCTOS 1ª Y 2ª PLANTA | 55 |
| GRÁFICO DE TRAMAS DEL PLANO 1ª Y 2ª PLANTA. | 59 |
| CURVAS ISOLUX EN EL PLANO 1ª Y 2ª PLANTA. | 61 |
| RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN 1ª Y 2ª PLANTA. | 63 |
| RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 1ª Y 2ª PLANTA..... | 64 |
| PLANO DE SITUACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y CUADROS ELÉCTRICOS 1ª Y 2ª PLANTA..... | 66 |
| <i>PLANO DE SITUACIÓN DE PRODUCTOS SOTANO</i> | <i>69</i> |
| <i>GRÁFICO DE TRAMAS SOTANO.</i> | <i>71</i> |
| <i>RECORRIDOS DE EVACUACIÓN SOTANO.....</i> | <i>73</i> |
| <i>RESULTADO DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y CUADROS ELÉCTRICOS SOTANO</i> | <i>74</i> |
| <i>ANEXO: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS</i> | <i>75</i> |
| 1.- DESCRIPCIÓN | 75 |
| 2.- DATOS DE PARTIDA..... | 75 |
| 3.- DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL Y ANUAL..... | 76 |
| 4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA | 77 |
| 5.- SISTEMA DE CAPTACIÓN | 77 |

| | |
|---|-----------|
| 6.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN | 81 |
| 7.- SISTEMA DE INTERCAMBIO | 82 |
| 8.- CIRCUITO HIDRÁULICO..... | 82 |
| 9.- SISTEMA DE CONTROL | 86 |
| 10.- SISTEMA DE MEDIDA | 87 |
| 11.- SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL | 87 |
| 12.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN | 88 |
| <i>ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD</i> | <i>89</i> |
| 1.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES..... | 89 |
| 1.1. INTRODUCCION..... | 89 |
| 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES..... | 89 |
| 1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN..... | 93 |
| 1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES..... | 94 |
| 2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. | 94 |
| 2.1. INTRODUCCION..... | 94 |
| 2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO..... | 95 |
| 3. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 98 |
| 3.1. INTRODUCCION..... | 98 |
| 3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO..... | 98 |
| 4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. | 99 |
| 4.1. INTRODUCCION..... | 99 |
| 4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO..... | 99 |
| 5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. | 103 |
| 5.1. INTRODUCCION..... | 104 |
| 5.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. | 104 |
| 5.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | 114 |
| 6. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL..... | 114 |
| 6.1. INTRODUCCION..... | 114 |
| 6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO..... | 114 |

1. ANTECEDENTES.

Se redacta el presente proyecto de Instalación eléctrica en BT e iluminación de Hotel Restaurante a petición de Deniz Talan, con C.I.F 25468412A y domicilio social en C\ Ankara nº 10, de Pedrola, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y del Excmo. Ayuntamiento de Pedrola.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto.

3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES.

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.
- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio.
- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía.
- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización.
- Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido.
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
- Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre)
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

4. ACOMETIDA.

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser:

- Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se

hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m.

- Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m.
- Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables.
- Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características:
 - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios).
 - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 °C.
 - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 °C.
 - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante.
 - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: $D > 1$ mm.
 - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta.
 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador.

Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella.

5. INSTALACIONES DE ENLACE.

5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA.

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP.

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m.

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida.

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas.

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables.

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13.

5.2. DERIVACION INDIVIDUAL.

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.

Las derivaciones individuales estarán constituidas por:

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y contruidos al efecto.

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.

5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION.

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los

circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo:

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición:

$$Ra \times Ia \leq U$$

donde:

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada).

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos).

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.

6. INSTALACIONES INTERIORES.

6.1. CONDUCTORES.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos.

El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades máximas admisibles, se registrarán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

| <u>Sección conductores fase (mm²)</u> | <u>Sección conductores protección (mm²)</u> |
|--|--|
| $S_f \leq 16$ | S_f |
| $16 < S_f \leq 35$ | 16 |
| $S_f > 35$ | $S_f/2$ |

6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan.

Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA.

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

| <u>Tensión nominal instalación</u> <u>aislamiento (MΩ)</u> | <u>Tensión ensayo corriente continua (V)</u> | <u>Resistencia de</u> |
|---|--|-----------------------|
| MBTS o MBTP | 250 | $\geq 0,25$ |
| ≤ 500 V | 500 | $\geq 0,50$ |
| > 500 V | 1000 | $\geq 1,00$ |

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

6.6. CONEXIONES.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

6.7. SISTEMAS DE INSTALACION.

6.7.1. Prescripciones Generales.

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones,

transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envoltentes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

6.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

6.7.3. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

6.7.4. Conductores aislados enterrados.

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

6.7.5. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras.

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

6.7.6. Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquella en partes bajas del hueco, etc.

6.7.7. Conductores aislados bajo canales protectoras.

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

6.7.8. Conductores aislados bajo molduras.

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

6.7.9. Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas.

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

7. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas.

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar.

La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.

8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES.

8.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES.

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación.

| <u>Tensión nominal instalación</u> | | <u>Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)</u> | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| <u>Sistemas III</u> | <u>Sistemas II</u> | <u>Categoría IV</u> | <u>Categoría III</u> | <u>Categoría II</u> | <u>Categoría I</u> |
| 230/400 | 230 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 |
| 400/690 1000 | | 8 | 6 | 4 | 2,5 |

Categoría I

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

Categoría II

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares).

Categoría III

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparataje: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc).

Categoría IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobretensiones, etc).

8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias.
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.

8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría.

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante:

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.

9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

- R_a es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- I_a es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

10. PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

10.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de

humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

| <u>Tipo</u> | <u>Protegido mecánicamente</u> | <u>No</u> | <u>protegido</u> |
|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| <u>mecánicamente</u> | | | |
| Protegido contra la corrosión | Igual a conductores protección apdo. 7.7.1 | 16 mm ² Cu | |
| Galvanizado | | 16 mm ² | Acero |
| No protegido contra la corrosión | 25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro | | 25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro |

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

| <u>Sección conductores fase (mm²)</u> | <u>Sección conductores protección (mm²)</u> |
|--|--|
| $S_f \leq 16$ | S_f |
| $16 < S_f \leq 35$ | 16 |
| $S_f > 35$ | $S_f/2$ |

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.

- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD.

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre.

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos.

10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA.

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad.

10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES.

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista.

10.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION.

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta

a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

- a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización.
- b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada ($<100 \text{ ohmios.m}$). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada.
- c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización.

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (I_d) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto ($V_d = I_d \times R_t$) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada.

10.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

11. RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envoltentes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar

la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

11.1. DESIGNACIÓN DE LINEAS DE ALUMBRADO

CGD

LA1: ZONA CGD, CAMARAS FRIGORIFICAS Y PASILLO ADYACENTE.

LA2: VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES Y PASILLO ADYACENTE

LA3: ZONA ALMACEN ESTE

LAE1: EMERGENCIAS CGD, VESTUARIOS Y PASILLO ADYACENTE

LAE2: EMERGENCIAS ALMACEN ESTE Y PASILLO ADYACENTE

CUADRO CAFETERÍA

LA4: PASILLO ENTRE SALON PRINCIPAL Y CAFETERIA, CUARTO MOTORES Y CUARTO LIMPIEZA

LA5: ILUMINACIÓN DE ACENTO DE LA BARRA DE LA CAFETERÍA

LA6: ZONA CAFETERÍA OESTE

LA7: ZONA CAFETERÍA ESTE Y BAÑOS CAFETERÍA

LA8: ZONA ESTE COMEDOR SECUNDARIO

LA9: ZONA OESTE COMEDOR SECUNDARIO

LA10: ZONA DE RECEPCIÓN

LA11: BAÑOS DE HOMBRES OESTE, BAÑOS MINUSVALIDOS HOMBRES Y MUJERES

LAE3: EMERGENCIAS PASILLO ENTRE SALÓN PRINCIPAL Y CAFETERÍA Y CUARTO MOTOR ASCENSOR

LAE4: EMERGENCIAS CAFETERÍA, BAÑOS CAFETERÍA Y RECEPCIÓN

LAE5: EMERGENCIAS COMEDOR SECUNDARIO, BAÑOS HOMBRES OESTE Y BAÑOS MINUSVALIDOS HOMBRE Y MUJER.

CUADRO SALON PRINCIPAL

LA12: PASILLO OESTE Y BAÑO DE MUJERES OESTE

LA13: ENTRADA OESTE, GUARDARROPA Y OFICINA

LA14: ZONA SALON OESTE I

LA15: ZONA SALON OESTE II

LA16: ZONA SALON CENTRO I

LA17: ZONA SALON CENTRO II

LA18: ZONA SALON CENTRO III

LA19: ZONA SALON ESTE I
 LA20: ZONA SALON ESTE II
 LAE6: EMERGENCIAS OESTE DE EDICIO
 LAE7: EMERGENCIA ZONA OESTE DE SALON PRINCIPAL
 LAE8: EMERGENCIAS ZONA ESTE DE SALON PRINCIPAL

CUADRO COCINA

LA21: ZONA NORTE
 LA22: ENTRADA OESTE COCINA Y TREN DE LAVADO
 LA23: ZONA OESTE COCINA
 LA24: ZONA CENTRO COCINA
 LA25: ZONA ESTE COCINA
 LAE9: EMERGENCIAS ZONA NORTE
 LAE10: EMERGENCIAS COCINA Y TREN DE LAVADO

CUADRO SÓTANO:

LA26: SOTANO
 LAE11: EMERGENCIAS SOTANO

CUADRO 1ª PLANTA:

LA27: CUADRO 1ª PLANTA, CUARTO USOS GENERALES, PASILLO NORTE Y ZONA ESCALERAS
 LA28: ZONA OESTE SALON PRINCIPAL Y PASILLO ESTE
 LAE12: PASILLO NORTE, CUADRO 1ª PLANTA Y ZONA ESCALERAS
 LAE13: PASILLO ESTE Y SALON PRINCIPAL

CUADRO HABITACIÓN 101

LA29: HABITACIÓN
 LAE14: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 102

LA30: HABITACIÓN
 LAE15: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 103

LA31: HABITACIÓN
 LAE16: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 104

LA32: HABITACIÓN
 LAE17: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 105

LA33: HABITACIÓN
 LAE18: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 106

LA34: HABITACIÓN
 LAE19: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 107

LA.35: HABITACIÓN
 LAE20: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 108

LA36: HABITACIÓN
 LAE21: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 109

LA37: HABITACIÓN
 LAE22: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 110

LA38: HABITACIÓN
 LAE23: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 111

LA39: HABITACIÓN

LAE24: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 112

LA40: HABITACIÓN

LAE25: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 113

LA41: HABITACIÓN

LAE26: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 114

LA42: HABITACIÓN

LAE27: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 115

LA43: HABITACIÓN

LAE28: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 116

LA44: HABITACIÓN

LAE29: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 117

LA.45: HABITACIÓN

LAE30: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 118

LA46: HABITACIÓN

LAE31: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 119

LA47: HABITACIÓN

LAE32: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 120

LA48: HABITACIÓN

LAE33: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO 2ª PLANTA:

LA49: CUADRO 2ª PLANTA, CUARTO USOS GENERALES, PASILLO NORTE Y ZONA ESCALERAS

LA50: ZONA OESTE SALON PRINCIPAL Y PASILLO ESTE

LAE34: PASILLO NORTE, CUADRO 1ª PLANTA Y ZONA ESCALERAS

LAE35: PASILLO ESTE Y SALON PRINCIPAL

CUADRO HABITACIÓN 201

LA51: HABITACIÓN

LAE36: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 202

LA52: HABITACIÓN

LAE37: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 203

LA53: HABITACIÓN

LAE38: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 204

LA54: HABITACIÓN

LAE39: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 205

LA55: HABITACIÓN

LAE40: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 206

LA56: HABITACIÓN

LAE41: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 207

LA.57: HABITACIÓN

LAE42: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 208

LA58: HABITACIÓN

LAE43: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 209

LA59: HABITACIÓN

LAE44: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 210

LA60: HABITACIÓN

LAE45: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 211

LA61: HABITACIÓN

LAE46: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 212

LA62: HABITACIÓN

LAE47: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 213

LA63: HABITACIÓN

LAE48: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 214

LA64: HABITACIÓN

LAE49: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 215

LA65: HABITACIÓN

LAE50: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 216

LA66: HABITACIÓN

LAE51: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 217

LA.67: HABITACIÓN

LAE52: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 218

LA68: HABITACIÓN

LAE53: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 219

LA69: HABITACIÓN

LAE54: EMERGENCIAS HABITACIÓN

CUADRO HABITACIÓN 220

LA70: HABITACIÓN

LAE55: EMERGENCIAS HABITACIÓN

12. RECEPTORES A MOTOR.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la

protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

| | |
|----------------------|-----|
| De 0,75 kW a 1,5 kW: | 4,5 |
| De 1,50 kW a 5 kW: | 3,0 |
| De 5 kW a 15 kW: | 2 |
| Más de 15 kW: | 1,5 |

12.1. DESIGNACIÓN LINEAS DE FUERZA

CGD:

LF1: TOMA DE CORRIENTE VESTUARIOS
 LF2: TOMA DE CORRIENTE ALMACEN OESTE
 LF75: CLIMATIZACIÓN
 LF78: ALARMA ANTIINCENDIOS

CUADRO CAFETERÍA:

LF3: TOMA DE CORRIENTE BAÑOS CAFETERIA Y RECEPCIÓN
 LF4: CAFETERA 3 GRUPOS
 LF5: MOLINO DE CAFÉ
 LF6: CONTRAMOSTRADORES FRIGORIFICOS
 LF7: FABRICADOR CUBITOS DE HIELO
 LF8: TIRADOR DE CERVEZA
 LF9: TOMA DE CORRIENTE COMEDOR SECUNDARIO
 LF10: MOTOR ASCENSOR
 LF11: TOMA DE CORRIENTE BAÑOS HOMBRES OESTE Y BAÑOS MINUSVALIDOS

CUADRO SALON PRINCIPAL:

LF12: TOMA DE CORRIENTE ZONA OESTE Y BAÑO MUJERES
 LF13: TOMA DE CORRIENTE SALON PRINCIPAL

CUADRO COCINA:

LF14: CAMPANA MURAL
 LF15: CAMPANA CENTRAL
 LF16: HORNO MIXTO
 LF17: HORNO MIXTO
 LF18: PELADORA
 LF19: SARTENES BASCULANTES

LF20: CARRO DE BANQUETES
 LF21: MESA REFRIGERADORA
 LF22: BAÑO MARIA ZANUSI
 LF23: TREN DE LAVADO
 LF24: MUEBLE ABRILLANTADOR
 LF25: LAVAPLATOS CAPOTA
 LF26: TOMA DE CORRIENTE CUARTO SOBRE COCINA
 LF27: TOMA DE CORRIENTE SALA USOS MULTIPLES

CUADRO SOTANO:

LF28: MOTOR CÁMARA FRIGORIFICA CARNES
 LF29: MOTOR CÁMARA FRIGORIFICA LACTEOS
 LF30: MOTOR CÁMARA FRIGORIFICA FRUTAS
 LF31: MOTOR CÁMARA FRIGORIFICA PESCADOS

LF32: MOTOR CAPTADORES SOLARES
 LF76: GRUPO DE PRESIÓN
 LF77: GRUPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

CUADRO 1ª PLANTA:

LF33: TOMA DE CORRIENTE SALÓN PRINCIPAL

CUADRO HABITACION 101

LF34,LF79: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 102

LF35,LF80: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 103

LF36,LF81: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 104

LF37,LF82: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 105

LF38,LF83: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 106

LF39,LF84: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 107

LF40,LF85: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 108

LF41,LF86: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 109

LF42,LF87: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 110

LF43,LF88: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 111

LF44,LF89: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 112

LF45,LF90: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 113

LF46,LF91: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 114

LF47,LF92: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 115

LF48,LF93: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 116

LF49,LF94: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 117

LF50,LF95: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 118

LF51,LF96: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 119

LF52,LF97: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 120

LF53,LF98: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO 2ª PLANTA:

LF54: TOMA DE CORRIENTE SALÓN PRINCIPAL

CUADRO HABITACION 201

LF55,LF99: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 202

LF56,LF100: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 203

LF57,LF101: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 204

LF58,LF102: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 205

LF59,LF103: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 206

LF60,LF104: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 207

LF61,LF105: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 208

LF62,LF106: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 209

LF63,LF107: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 210

LF64,LF108: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 211

LF65,LF109: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 212

LF66,LF110: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 213

LF67,LF111: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 214

LF68,LF112: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 215

LF69,LF113: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 216

LF70,LF114: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 217

LF71,LF115: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 218

LF72,LF116: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 219

LF73,LF117: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

CUADRO HABITACION 220

LF74,LF118: TOMA DE CORRIENTE HABITACIÓN

13. POTENCIA TOTAL INSTALADA Y POTENCIA CONTRATADA

Tras los cálculos realizados con CIEBT esta instalación nos da una potencia de 384374.81 W, como no existe ningún transformador cercano es necesario construir uno propio, con una potencia de 400 KW desde el cual se suministrará a nuestra instalación.

14. CLIMATIZACIÓN

En este proyecto no se pretendía el cálculo exhaustivo de la climatización, no obstante para hallar un valor aproximado que quedase reflejado en los datos de la instalación eléctrica, se ha procedido a utilizar el método de cálculo general horario facilitado por un fabricante, a partir de esos datos, se ha obtenido la potencia que consume el sistema de refrigeración instalado.

Planta baja:

| CLASIFICACIÓN DEMANDA ENERGETICA | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Demanda Anual = | PROYECTO | REFERENCIA | D |
| | 150.631 | 160.153 | 94 |
| Demanda Calefacción = | PROYECTO | REFERENCIA | Indicador |
| | 140.897 kWh/año | 147.204 | 96 |
| Potencia máxima = | 47,60 kW | 50,85 | D |
| Demanda Refrigeración | PROYECTO | REFERENCIA | |
| | -9.735 kWh/año | -12.949 | 75 |
| Potencia máxima = | -14,50 kW | -17,58 | C |

1ª Planta:

| CLASIFICACIÓN DEMANDA ENERGETICA | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Demanda Anual = | PROYECTO | REFERENCIA | D |
| | 55.673 | 58.271 | 96 |
| Demanda Calefacción = | PROYECTO | REFERENCIA | Indicador |
| | 55.118 kWh/año | 56.378 | 98 |
| Potencia máxima = | 17,06 kW | 18,51 | D |
| Demanda Refrigeración | PROYECTO | REFERENCIA | |
| | -555 kWh/año | -1.893 | 29 |
| Potencia máxima = | -1,87 kW | -3,81 | A |

2ª Planta:

| CLASIFICACIÓN DEMANDA ENERGETICA | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Demanda Anual = | PROYECTO | REFERENCIA | D |
| | 59.821 | 64.706 | 92 |
| Demanda Calefacción = | PROYECTO | REFERENCIA | Indicador |
| | 57.371 kWh/año | 59.746 | 96 |
| Potencia máxima = | 18,94 kW | 20,34 | D |
| Demanda Refrigeración | PROYECTO | REFERENCIA | |
| | -2.450 kWh/año | -4.960 | 49 |
| Potencia máxima = | -4,58 kW | -7,17 | A |

Súmanos las potencias de todas las plantas y con ello obtenemos la potencia “térmica”, le aplicamos un COP:2 y obtenemos el consumo eléctrico de la climatización:

$P_{\text{térmica}}$: 104.55 KW

COP: 2

$P_{\text{eléctrica}}$: 52.275 KW

Así, elegimos una maquina de 60 KW para la climatización.

15. CONCLUSIONES

Se ha dotado ha este proyecto de la condiciones necesarias para cumplir el reglamento electrotécnico de baja tensión, así como otras leyes nacionales y europeas, también se ha puesto énfasis en el ahorro de energía mediante el uso de luminarias mas eficientes(uso de LED para ahorro de energía y mejora del factor de mantenimiento) y la instalación de captadores solares para el ahorro de energía en la producción de ACS.

Este proyecto ha sido finalizado el día 27 de Agosto de 2012 a las 19:03;

Autor:

Larraga Egido, Mario

Anexo: Emergencia y Grupo de Socorro

1. Clasificación del riesgo del edificio:

- Cocina: Riesgo Medio ($30\text{kW} < P < 50\text{kW}$)
- Sala Climatización: Riesgo Bajo
- Sala Caldera: Riesgo Bajo ($70\text{kW} < P < 200\text{kW}$)
- Sala maquinaria frigorífica: Riesgo Bajo ($P < 400\text{kW}$)
- Sala cuadros eléctricos: Riesgo Bajo
- Sala maquinaria ascensor: Riesgo Bajo
- Sala Guardarropa y equipo: Riesgo Bajo ($S < 20\text{m}^2$)

Una vez obtenidos los datos de la clasificación de riesgos, se procede a la identificación de la dotación necesaria del edificio según DB SI:

- Iluminación Emergencia e Iluminación señalización: Por tratarse de un local de pública concurrencia con mas de 300 personas.
 - Extintores Portátiles: De eficacia 21A -113B, a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo *origen de evacuación* y en las zonas de riesgo especial.
 - Hidrante Exterior: En establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².
 - Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 1.000 m² o el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas.
 - Instalación automática de incendios: En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso
 - Sistema de detección y alarma de incendio: Si la superficie construida excede de 500 m².
 - Grupo de socorro: Por tratarse de un hotel de mas de 300 personas.

Los puntos de seguridad expuestos en Daisalux representan la dotación de Extintores portátiles, bocas de incendios, carteles de seguridad, etc que necesitan de una especial iluminación dada por el reglamento.

2. Grupo de socorro:

Los suministros de emergencia básicos que serán alimentados por el grupo de socorro son los siguientes:

- Grupo de presión 4KW
- Grupo de extinción de incendios 4KW
- Alarma de incendios 0.2 KW



También se ha decidido conectar los siguientes aparatos al suministro de socorro, ya que aunque no es necesario por ley, si que tiene una importancia capital su continuo funcionamiento.

- Ascensor(quedará bloqueado salvo para uso de bomberos) 3 KW
- Motores cámaras frigoríficas (Se evita la pérdida de la mercancía) 16 KW
- Iluminación Salón Principal 5.2 KW

El alumbrado de emergencia y señalización no está conectado ya que se trata de aparatos autónomos, para su primera carga están conectados a la alimentación principal.


Según el REBT el grupo de socorro deberá tener una potencia del 15% de la potencia contratada, como se ha explicado en otro capítulo, la potencia instalada es de 400 KW, por lo que el grupo de socorro puede ser hasta 60 KW.

No obstante la suma de lo que queremos conectar al grupo de socorro no requiere de tanta potencia pues son 32.4 KW, por lo que se decide instalar un grupo de socorro de 36(40) KW.

| Modelo | Modelo Motor | Pot. Continua (kVA) | Pot. Emergencia (kVA) | Potencia Continua kW | Potencia Emergencia kW | Versión |
|---------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| DPB/S 50 E LS | 1103A-33TG1 | 45 | 50 | 36 | 40 |   |

Plano de situación de Productos

Situación de las Luminarias



| Nº | Referencia ¹ | Fabricante | Coordenadas | | | | | Rót. |
|----|-------------------------|------------|-------------|-----------|------|----------|-----------------|---------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | β |
| 1 | HYDRA N2 | Daisalux | 1.70 | 26.46 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.39 | 20.45 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.39 | 24.58 | 2.80 | -180 | 0 | 0 |
| 4 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.42 | 32.31 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 5 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.68 | 12.20 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.71 | 16.08 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HYDRA N5 | Daisalux | 2.99 | 3.52 | 2.50 | 180 | 0 | 0 |
| 8 | HYDRA N2 | Daisalux | 3.32 | 9.23 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 9 | HYDRA N2 | Daisalux | 3.33 | 7.02 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |

¹ Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)


| Nº | <u>Referencia</u>¹ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | |
| 10 | HYDRA N2 | Daisalux | 4.45 | 11.10 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 11 | HYDRA N2 | Daisalux | 4.47 | 6.94 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 12 | HYDRA N2 | Daisalux | 4.47 | 15.39 | 2.80 | -180 | 0 | 0 |
| 13 | HYDRA N2 | Daisalux | 4.56 | 27.94 | 2.80 | -180 | 0 | 0 |
| 14 | HYDRA N2 | Daisalux | 6.26 | 5.73 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 15 | HYDRA N2 | Daisalux | 6.52 | 33.28 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | HYDRA N2 | Daisalux | 8.36 | 10.59 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HYDRA N5 | Daisalux | 8.74 | 14.30 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 18 | HYDRA N5 | Daisalux | 8.74 | 22.06 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 19 | HYDRA N5 | Daisalux | 8.74 | 29.27 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 20 | HYDRA N2 | Daisalux | 10.50 | 7.97 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 21 | HYDRA N5 | Daisalux | 10.58 | 3.25 | 2.80 | 90 | 0 | 0 |
| 22 | HYDRA N2 | Daisalux | 16.02 | 9.01 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | HYDRA N5 | Daisalux | 17.46 | 3.49 | 2.80 | 90 | 0 | 0 |
| 24 | HYDRA N5 | Daisalux | 17.94 | 29.18 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 25 | HYDRA N5 | Daisalux | 18.02 | 14.22 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 26 | HYDRA N5 | Daisalux | 18.18 | 22.38 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 27 | HYDRA N2 | Daisalux | 20.08 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | HYDRA N5 | Daisalux | 23.78 | 3.22 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | HYDRA N2 | Daisalux | 24.14 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |

| Nº | <u>Referencia</u>¹ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | |
| 30 | HYDRA N5 | Daisalux | 26.90 | 21.99 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 31 | HYDRA N5 | Daisalux | 26.91 | 14.06 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 32 | HYDRA N5 | Daisalux | 27.06 | 29.77 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 33 | HYDRA N2 | Daisalux | 28.20 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HYDRA N5 | Daisalux | 31.13 | 3.19 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HYDRA N2 | Daisalux | 32.25 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | HYDRA N2 | Daisalux | 33.79 | 10.70 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | HYDRA N5 | Daisalux | 35.63 | 14.06 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 38 | HYDRA N5 | Daisalux | 35.71 | 21.98 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 39 | HYDRA N5 | Daisalux | 35.71 | 29.59 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 40 | HYDRA N2 | Daisalux | 36.31 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | HYDRA N5 | Daisalux | 37.49 | 4.45 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | HYDRA N2 | Daisalux | 38.34 | 2.60 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | HYDRA N2 | Daisalux | 38.43 | 7.09 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | HYDRA N2 | Daisalux | 39.53 | 2.60 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | HYDRA N2 | Daisalux | 39.55 | 25.90 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 46 | HYDRA N2 | Daisalux | 40.37 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | HYDRA N2 | Daisalux | 41.53 | 7.44 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | HYDRA N5 | Daisalux | 42.28 | 19.42 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | HYDRA N5 | Daisalux | 42.36 | 13.82 | 2.80 | -180 | 0 | 0 |


| Nº | <u>Referencia</u>¹ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | |
| 50 | HYDRA N5 | Daisalux | 42.36 | 31.51 | 2.50 | 180 | 0 | 0 |
| 51 | HYDRA N2 | Daisalux | 42.49 | 24.37 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | HYDRA N5 | Daisalux | 43.07 | 26.57 | 2.50 | 0 | 90 | 0 |
| 53 | HYDRA N2 | Daisalux | 43.47 | 7.50 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 54 | HYDRA C7 | Daisalux | 43.74 | 0.23 | 2.50 | 0 | 90 | 0 |
| 55 | HYDRA N2 | Daisalux | 44.43 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | HYDRA N5 | Daisalux | 45.56 | 34.07 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 57 | HYDRA N5 | Daisalux | 47.26 | 16.06 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | HYDRA N2 | Daisalux | 47.33 | 12.31 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | HYDRA N2 | Daisalux | 47.38 | 20.15 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | HYDRA N5 | Daisalux | 47.48 | 24.30 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | HYDRA N2 | Daisalux | 47.96 | 3.25 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | HYDRA N2 | Daisalux | 48.49 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | HYDRA C7 | Daisalux | 48.96 | 4.69 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 64 | HYDRA C7 | Daisalux | 48.97 | 1.64 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 65 | HYDRA N2 | Daisalux | 49.38 | 28.04 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 66 | HYDRA N2 | Daisalux | 49.48 | 34.47 | 2.50 | -180 | 90 | 0 |
| 67 | HYDRA N2 | Daisalux | 50.60 | 7.54 | 2.50 | -180 | 90 | 0 |
| 68 | HYDRA N2 | Daisalux | 51.24 | 12.37 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HYDRA N5 | Daisalux | 51.47 | 16.26 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |

| Nº | <u>Referencia</u>¹ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | |
| 70 | HYDRA N2 | Daisalux | 51.50 | 20.24 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | HYDRA N5 | Daisalux | 51.54 | 23.77 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | HYDRA N2 | Daisalux | 52.55 | 9.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | HYDRA N2 | Daisalux | 52.89 | 29.26 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | HYDRA N2 | Daisalux | 52.91 | 34.28 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | HYDRA N2 | Daisalux | 54.03 | 12.56 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | HYDRA N2 | Daisalux | 55.12 | 2.35 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 77 | HYDRA N2 | Daisalux | 55.12 | 3.89 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 78 | HYDRA N2 | Daisalux | 56.60 | 8.94 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 79 | HYDRA N5 | Daisalux | 61.53 | 7.33 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | HYDRA N2 | Daisalux | 67.25 | 8.86 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 81 | HYDRA N2 | Daisalux | 70.13 | 7.89 | 2.80 | -180 | 0 | 0 |
| 82 | HYDRA N2 | Daisalux | 70.21 | 2.53 | 2.80 | -180 | 0 | 0 |
| 83 | HYDRA N2 | Daisalux | 73.41 | 9.58 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | HYDRA N2 | Daisalux | 73.57 | 5.33 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 85 | HYDRA N2 | Daisalux | 77.25 | 2.45 | 2.50 | 180 | 0 | 0 |
| 86 | HYDRA N2 | Daisalux | 77.33 | 7.81 | 2.50 | -180 | 0 | 0 |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.




Leyenda:




Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | Objetivos | Resultados |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 13.3 mx/mn |
| Superficie cubierta: | con 0.50 lx. o más | 100.0 % de 1832.0 m² |
| Lúmenes / m²: | ---- | 6.7 lm/m² |
| Iluminación media: | ---- | 2.62 lx |

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.




Leyenda:



Resolución del Cálculo: 1.00 m.


| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 38.5 mx/mn |
| Superficie cubierta: | con 0.50 lx. o más | 99.6 % de 1832.0 m ² |
| Lúmenes / m ² : | ---- | 6.7 lm/m ² |
| Iluminación media: | ---- | 3.26 lx |

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.



Resolución del Cálculo: 1.00 m.

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.




Resolución del Cálculo: 1.00 m.

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

| <u>Objetivos</u> | | <u>Resultados</u> |
|---|-------------|---------------------------------|
| Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más | | 99.6 % de 1832.0 m ² |
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 38.5 mx/mn |
| Lúmenes / m ² : | ---- | 6.7 lm/m ² |

Recorridos de Evacuación



Altura del plano de medida: 0.00 m.


| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 2.5 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.01 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 2.56 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Recorridos de Evacuación



Altura del plano de medida: 0.00 m.
 Resolución del Cálculo: 1.00 m.


| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 1.2 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 2.44 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 3.03 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Recorridos de Evacuación



Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.


| | Objetivos | Resultados |
|------------------------|--------------------|------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 4.4 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.23 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 5.38 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | Objetivos | Resultados |
|------------------------|--------------------|------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 4.7 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.26 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 5.86 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
 Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 1.7 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 2.37 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 4.13 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 1.3 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 4.56 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 5.75 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Recorridos de Evacuación



Altura del plano de medida: 0.00 m.
 Resolución del Cálculo: 1.00 m.


| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 4.3 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.37 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 5.87 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 2.0 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 3.74 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 7.65 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Recorridos de Evacuación



Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.


| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 1.5 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.83 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 2.80 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 1.5 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 2.31 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 3.47 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos



Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos


| <u>Nº</u> | <u>Coordenadas</u> (m.) | | | <u>Resultado</u> ² (lx.) | <u>Objetivo</u> (lx.) |
|-----------|----------------------------|-------|------|--|--------------------------|
| | x | y | h | | |
| 1 | 24.36 | 8.09 | 1.20 | 5.93 | 5.00 |
| 2 | 19.74 | 9.79 | 1.20 | 6.53 | 5.00 |
| 3 | 48.15 | 25.93 | 1.20 | 5.11 | 5.00 |

² Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).

Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

| <u>Nº</u> | <u>Coordenadas</u> (m.) | | | <u>Resultado</u>² (lx.) | <u>Objetivo</u> (lx.) |
|------------------|-----------------------------------|----------|----------|--|---------------------------------|
| | x | y | h | | |
| 4 | 54.03 | 13.46 | 1.20 | 6.28 | 5.00 |
| 5 | 0.86 | 26.62 | 1.20 | 6.10 | 5.00 |
| 6 | 4.11 | 11.02 | 1.20 | 7.21 | 5.00 |
| 7 | 6.50 | 33.13 | 1.20 | 11.58 | 5.00 |
| 8 | 8.36 | 10.89 | 1.20 | 11.19 | 5.00 |
| 9 | 34.55 | 10.81 | 1.20 | 6.48 | 5.00 |
| 10 | 39.43 | 26.00 | 1.20 | 11.57 | 5.00 |
| 11 | 5.65 | 6.28 | 1.20 | 5.21 | 5.00 |
| 12 | 73.18 | 9.57 | 1.20 | 11.27 | 5.00 |
| 13 | 20.67 | 9.74 | 1.20 | 5.45 | 5.00 |
| 14 | 37.91 | 7.40 | 1.20 | 9.35 | 5.00 |
| 15 | 42.53 | 0.26 | 1.20 | 6.75 | 5.00 |
| 16 | 47.40 | 3.12 | 1.20 | 5.67 | 5.00 |
| 17 | 47.64 | 25.82 | 1.20 | 6.91 | 5.00 |
| 18 | 41.00 | 13.90 | 1.20 | 5.48 | 5.00 |
| 19 | 60.53 | 7.34 | 1.20 | 9.19 | 5.00 |
| 20 | 52.04 | 12.54 | 1.20 | 6.38 | 5.00 |
| 21 | 48.44 | 9.82 | 1.20 | 6.94 | 5.00 |
| 22 | 49.00 | 34.07 | 1.20 | 5.71 | 5.00 |

Plano de situación de Productos



Situación de las Luminarias


| Nº | <u>Referencia</u> ³ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | β |
| 1 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.55 | 9.93 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 2 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.55 | 13.24 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 3 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.62 | 16.34 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 4 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.69 | 19.36 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 5 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.69 | 22.60 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 6 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.84 | 3.08 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HYDRA N2 | Daisalux | 0.84 | 5.80 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HYDRA N2 | Daisalux | 1.12 | 0.71 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 9 | HYDRA N2 | Daisalux | 1.56 | 26.78 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 10 | HYDRA N2 | Daisalux | 4.44 | 28.58 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 11 | HYDRA N2 | Daisalux | 5.95 | 0.71 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 12 | HYDRA C3 | Daisalux | 5.98 | 21.63 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 13 | HYDRA C3 | Daisalux | 6.00 | 20.40 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 14 | HYDRA C3 | Daisalux | 6.01 | 14.14 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 15 | HYDRA C3 | Daisalux | 6.01 | 15.38 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 16 | HYDRA C3 | Daisalux | 6.01 | 25.18 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 17 | HYDRA C3 | Daisalux | 6.05 | 9.06 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |
| 18 | HYDRA N2 | Daisalux | 7.17 | 7.93 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 19 | HYDRA N2 | Daisalux | 7.17 | 24.44 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 20 | HYDRA N5 | Daisalux | 7.17 | 12.45 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |

³ Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

| Nº | <u>Referencia</u> ³ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | β |
| 21 | HYDRA N5 | Daisalux | 7.17 | 18.64 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 22 | HYDRA C3 | Daisalux | 8.23 | 9.03 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 23 | HYDRA C3 | Daisalux | 8.27 | 25.20 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 24 | HYDRA C3 | Daisalux | 8.32 | 20.37 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 25 | HYDRA C3 | Daisalux | 8.32 | 21.74 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 26 | HYDRA C3 | Daisalux | 8.39 | 14.15 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 27 | HYDRA C3 | Daisalux | 8.40 | 15.40 | 2.50 | -90 | 90 | 0 |
| 28 | HYDRA N2 | Daisalux | 9.91 | 28.65 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 29 | HYDRA N2 | Daisalux | 10.92 | 1.29 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 30 | HYDRA N2 | Daisalux | 10.92 | 4.75 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 31 | HYDRA N2 | Daisalux | 11.55 | 7.49 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 32 | HYDRA N2 | Daisalux | 12.93 | 26.85 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 33 | HYDRA N2 | Daisalux | 13.11 | 0.81 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | HYDRA N2 | Daisalux | 13.57 | 22.71 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 35 | HYDRA N2 | Daisalux | 13.62 | 19.67 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 36 | HYDRA N2 | Daisalux | 13.65 | 10.11 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 37 | HYDRA N2 | Daisalux | 13.68 | 16.45 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 38 | HYDRA N2 | Daisalux | 13.71 | 13.21 | 2.80 | -90 | 0 | 0 |
| 39 | HYDRA C3 | Daisalux | 14.18 | 6.57 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 40 | HYDRA C3 | Daisalux | 15.43 | 6.55 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 41 | HYDRA N5 | Daisalux | 15.81 | 7.55 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |

| Nº | <u>Referencia</u>³ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | |
| 42 | HYDRA N2 | Daisalux | 16.36 | 0.81 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | HYDRA N2 | Daisalux | 19.54 | 0.81 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | HYDRA N2 | Daisalux | 20.20 | 7.48 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 45 | HYDRA C3 | Daisalux | 20.47 | 6.55 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 46 | HYDRA C3 | Daisalux | 21.73 | 6.55 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 47 | HYDRA N2 | Daisalux | 22.50 | 0.79 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | HYDRA N2 | Daisalux | 25.78 | 0.81 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | HYDRA N5 | Daisalux | 25.82 | 7.48 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | HYDRA C3 | Daisalux | 26.77 | 6.57 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 51 | HYDRA C3 | Daisalux | 28.04 | 6.57 | 2.50 | -180 | 90 | 0 |
| 52 | HYDRA N2 | Daisalux | 29.03 | 0.81 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | HYDRA N2 | Daisalux | 31.36 | 7.48 | 2.80 | 180 | 0 | 0 |
| 54 | HYDRA N2 | Daisalux | 32.09 | 0.84 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | HYDRA C3 | Daisalux | 33.11 | 6.55 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 56 | HYDRA C3 | Daisalux | 34.37 | 6.60 | 2.50 | 180 | 90 | 0 |
| 57 | HYDRA N2 | Daisalux | 35.31 | 0.83 | 2.80 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | HYDRA C7 | Daisalux | 36.61 | 7.68 | 2.50 | 90 | 90 | 0 |

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.



Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | Objetivos | Resultados |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 10.8 mx/mn |
| Superficie cubierta: | con 0.50 lx. o más | 100.0 % de 428.0 m² |
| Lúmenes / m²: | ---- | 16.9 lm/m² |
| Iluminación media: | ---- | 2.36 lx |


Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.



Resolución del Cálculo: 1.00 m.

| | Objetivos | Resultados |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 32.0 mx/mn |
| Superficie cubierta: | con 0.50 lx. o más | 100.0 % de 428.0 m² |
| Lúmenes / m²: | ---- | 16.9 lm/m² |
| Iluminación media: | ---- | 3.64 lx |

Curvas isolux en el plano a 0.00 m.




Resolución del Cálculo: 1.00 m.

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.



Resolución del Cálculo: 1.00 m.


Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

| <u>Objetivos</u> | | <u>Resultados</u> |
|---|-------------|---------------------------------|
| Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más | | 100.0 % de 428.0 m ² |
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 32.0 mx/mn |
| Lúmenes / m ² : | ---- | 16.9 lm/m ² |

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

| | Objetivos | Resultados |
|------------------------|--------------------|------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 3.8 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.82 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 6.98 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa
Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.
Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Factor de Mantenimiento: 1.000

| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 3.8 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 1.48 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 5.56 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos



Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

| Nº | <u>Coordenadas</u> (m.) | | | <u>Resultado</u> ⁴ (lx.) | <u>Objetivo</u> (lx.) |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|
| | x | y | h | | |
| 1 | 0.82 | 5.80 | 1.20 | 8.42 | 5.00 |
| 2 | 6.67 | 24.49 | 1.20 | 6.58 | 5.00 |
| 3 | 14.50 | 6.26 | 1.20 | 11.63 | 5.00 |
| 4 | 15.06 | 6.24 | 1.20 | 11.59 | 5.00 |
| 5 | 20.83 | 6.28 | 1.20 | 11.54 | 5.00 |
| 6 | 21.35 | 6.28 | 1.20 | 11.65 | 5.00 |
| 7 | 27.15 | 6.33 | 1.20 | 11.35 | 5.00 |
| 8 | 27.57 | 6.33 | 1.20 | 10.73 | 5.00 |
| 9 | 33.46 | 6.35 | 1.20 | 11.70 | 5.00 |
| 10 | 33.93 | 6.37 | 1.20 | 11.05 | 5.00 |
| 11 | 5.87 | 8.72 | 1.20 | 11.88 | 5.00 |
| 12 | 8.50 | 8.76 | 1.20 | 12.45 | 5.00 |
| 13 | 5.91 | 14.53 | 1.20 | 11.62 | 5.00 |
| 14 | 5.95 | 15.01 | 1.20 | 10.96 | 5.00 |
| 15 | 8.46 | 14.46 | 1.20 | 11.55 | 5.00 |
| 16 | 8.46 | 15.01 | 1.20 | 11.08 | 5.00 |
| 17 | 5.79 | 20.82 | 1.20 | 11.35 | 5.00 |
| 18 | 5.79 | 21.33 | 1.20 | 12.30 | 5.00 |


⁴ Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

| <u>Nº</u> | <u>Coordenadas</u> (m.) | | | <u>Resultado</u> ⁴ (lx.) | <u>Objetivo</u> (lx.) |
|-----------|----------------------------|-------|------|--|--------------------------|
| | x | y | h | | |
| 19 | 8.43 | 20.82 | 1.20 | 10.50 | 5.00 |
| 20 | 8.46 | 21.25 | 1.20 | 10.50 | 5.00 |
| 21 | 5.87 | 25.65 | 1.20 | 10.57 | 5.00 |
| 22 | 8.62 | 25.65 | 1.20 | 10.13 | 5.00 |
| 23 | 26.44 | 8.24 | 1.20 | 9.84 | 5.00 |
| 24 | 6.50 | 18.60 | 1.20 | 13.25 | 5.00 |
| 25 | 5.92 | 0.21 | 1.20 | 6.89 | 5.00 |

Plano de situación de Productos

Nota⁵

Situación de las Luminarias




| Nº | <u>Referencia</u> ⁶ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | β |
| 1 | HYDRA N2 | Daisalux | 1.17 | 8.22 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 2 | HYDRA N2 | Daisalux | 1.39 | 0.27 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HYDRA N5 | Daisalux | 1.47 | 5.68 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |

⁵ DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa

⁶ Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)

| <u>Nº</u> | <u>Referencia</u> ⁶ | <u>Fabricante</u> | <u>Coordenadas</u> | | | | | <u>Rót.</u> |
|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-----------------|-------------|
| | | | x | y (m.) | h | γ | α (°) | β |
| 4 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.45 | 10.71 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HYDRA N2 | Daisalux | 2.45 | 16.23 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HYDRA N5 | Daisalux | 4.50 | 8.57 | 2.50 | 180 | 0 | 0 |
| 7 | HYDRA N5 | Daisalux | 5.14 | 3.28 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HYDRA N2 | Daisalux | 5.53 | 11.23 | 2.50 | -90 | 0 | 0 |
| 9 | HYDRA N5 | Daisalux | 9.63 | 3.28 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | HYDRA N5 | Daisalux | 9.63 | 8.82 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |


Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.



Resolución del Cálculo: 0.20 m.

| | Objetivos | Resultados |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 11.2 mx/mn |
| Superficie cubierta: | con 0.50 lx. o más | 100.0 % de 162.0 m² |
| Lúmenes / m²: | ---- | 9.6 lm/m² |
| Iluminación media: | ---- | 3.41 lx |



Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.



Resolución del Cálculo: 0.20 m.

| | Objetivos | Resultados |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Uniformidad: | 40.0 mx/mn. | 39.9 mx/mn |
| Superficie cubierta: | con 0.50 lx. o más | 100.0 % de 162.0 m² |
| Lúmenes / m²: | ---- | 9.6 lm/m² |
| Iluminación media: | ---- | 4.50 lx |


Recorridos de Evacuación



| | <u>Objetivos</u> | <u>Resultados</u> |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Uniform. en recorrido: | 40.0 mx/mn | 1.9 mx/mn |
| lx. mínimos: | 1.00 lx. | 3.76 lx. |
| lx. máximos: | ---- | 7.16 lx. |
| Longitud cubierta: | con 1.00 lx. o más | 100.0 % |

Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos



| <u>Nº</u> | <u>Coordenadas</u> (m.) | | | <u>Resultado</u> ⁷ (lx.) | <u>Objetivo</u> (lx.) |
|-----------|----------------------------|-------|------|--|--------------------------|
| | x | y | h | | |
| 1 | 3.73 | 9.91 | 1.20 | 5.89 | 5.00 |
| 2 | 4.11 | 9.91 | 1.20 | 7.59 | 5.00 |
| 3 | 2.25 | 5.62 | 1.20 | 13.26 | 5.00 |
| 4 | 3.31 | 10.75 | 1.20 | 5.26 | 5.00 |

⁷ Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

ANEXO: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS**1.- DESCRIPCIÓN**

El objeto de la presente memoria es el diseño y cálculo de la instalación solar térmica para producción de ACS

1.1.- Normativa de aplicación.

El proyecto se ha desarrollado cumpliendo el RD 314/2006 Código Técnico de la Edificación, documento básico DB HE, Ahorro de energía, sección HE4, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, al estar incluido el edificio objeto del presente proyecto en el ámbito de aplicación del mismo.

2.- DATOS DE PARTIDA**2.1.- Datos geográficos y climatológicos.**

| | |
|----------------------------|---|
| Provincia | Zaragoza |
| Zona climática | IV |
| Radiación solar global | $16,6 \leq H \leq 18,0$ |
| Altitud [°/min] | 41,39 |
| Altitud [m] | 200 |
| Humedad relativa media | 57 |
| Velocidad media del viento | 15 |
| Temperatura máxima ver | 34 |
| Temperatura mínima inv | -3 |
| Variación diurna | 14 |

| Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tª. media ambiente [°C]: | 6,20 | 8,00 | 10,30 | 12,80 | 16,80 | 21,00 | 24,30 | 23,80 | 20,70 | 15,40 | 9,70 | 6,50 | 14,63 |
| Tª. media agua red [°C]: | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 9,25 |
| Rad. horiz. [kJ/m2/día]: | 6402 | 9782 | 13797 | 17380 | 21520 | 23846 | 25310 | 22488 | 16510 | 11645 | 7457 | 5664 | 15150 |
| Rad. inclin. [kJ/m2/día]: | 11961 | 15332 | 17454 | 17637 | 18958 | 19604 | 21329 | 21523 | 19199 | 14216 | 13410 | 11192 | 16818 |

Los datos han sido obtenidos del Instituto Nacional de Meteorología

2.2.- Datos de consumo.

| | |
|---|---------------------|
| Uso edificio | Restaurantes |
| Número de ocupantes | 527 |
| Temperatura de consumo [°C] | 60 |
| Demanda de referencia a 60°C [l/ocupante/día] | 10 |
| Demanda de ACS total a 60°C [L/día] | 5.270 |
| Demanda de ACS total a 45° | 7.959 |

3.- DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL Y ANUAL.

Es la cantidad de energía necesaria para elevar la masa de agua resultante de los consumos requeridos desde la temperatura de suministro a la de referencia, en valores mensuales.

El cálculo de la demanda energética se realiza mediante la siguiente expresión, para cada mes del año, expresado en Kcal x 1000/mes:

$$D_{mes} = D_{adía} \times N \times (T_{ACS} - T_{AF}) \times 1000$$

D_{mes} demanda energética, en Kcal x 1.000

$D_{adía}$ demanda real de ACS a la temperatura de referencia $T_{A.C.S.}$, en l/día

N número de días del mes considerado, días/mes,

$T_{A.C.S.}$ temperatura de referencia utilizada para la cuantificación del consumo de agua caliente, en °C

T_{AF} temperatura del agua fría de la red, en °C

Obteniendo los siguientes valores:

| Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Consumo de agua [m ³]: | 163,4 | 147,6 | 163,4 | 158,1 | 163,4 | 158,1 | 163,4 | 163,4 | 158,1 | 163,4 | 158,1 | 163,4 | 1.923,6 |
| Incremento T°. [°C]: | 55,0 | 54,0 | 52,0 | 50,0 | 49,0 | 48,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 51 |
| Ener. Nec. [Kcal-1000]: | 8.985 | 7.968 | 8.495 | 7.905 | 8.005 | 7.589 | 7.678 | 7.842 | 7.747 | 8.169 | 8.221 | 8.985 | 97.590 |

4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA

La contribución solar mínima para la demanda de A.C.S. a una temperatura de referencia de 60 °C, se extrae del documento básico DB HE, Ahorro de energía, Sección HE 4 (Tablas 2.1 y 2.2), depende de la energía convencional de apoyo y de la zona climática, siendo:

Energía de apoyo
gas butano Caso
General

Zona climática según CTE DB HE4

IV Contribución solar mínima [%]

65.-

5.- SISTEMA DE CAPTACIÓN

El sistema de captación cumplirá lo estipulado en el apartado 3.3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

5.1.- Datos de los captadores

Los captadores a instalar son captadores planos.

El captador a instalar tendrá un coeficiente global de pérdidas menor de 10 Wm²/°C.

| | |
|--|---|
| Curva de rendimiento del captador: $r = 0,83 - 4,01 \cdot (t_e - t_a) / I_t$ | |
| t_e : | Temperatura de entrada del fluido al colector |
| t_a : | Temperatura media ambiente |
| I_t : | Radiación en [W/m ²] |
| Modelo de captador: | SOLARIS CP2 |
| Superficie captador [m ²]: | 2,02 |
| Factor de eficiencia del captador: | 0,83 |
| Coficiente global de pérdida [W/(m ² ·°C)]: | 4,01 |
| Volumen de acumulación [L/m ²]: | 75 |
| Caudal en circuito primario [(L/h)/m ²]: | 50 |
| Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·°C)]: | 1 |
| Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·°C)]: | 0,9 |
| Eficiencia del intercambiador: | 0,9 |

5.2.- Conexión de los captadores

Los captadores se disponen en filas constituidas por el mismo número de elementos. Las filas de captadores se conectan entre sí en paralelo, habiéndose instalado válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas, de manera que podrán utilizarse para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc.

Dentro de cada fila los captadores se conectan en paralelo.

El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tiene en cuenta las limitaciones del fabricante.

La conexión entre captadores y entre filas se ha realizado de manera que el circuito resulte equilibrado hidráulicamente mediante retorno invertido.

5.3.- Estructura soporte de los captadores

La estructura soporte cumple las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a seguridad.

El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permiten las dilataciones térmicas necesarias, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico.

Los puntos de sujeción del captador son suficientes en número, teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante.

Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojan sombra sobre los captadores.

5.4.- Cálculo de la cobertura del sistema solar

El método de cálculo utilizado es el método f-Chart.


En la instalación objeto del presente proyecto se han utilizado:

| | |
|---|-------|
| Número de captadores | 42 |
| Superficie de captación [m ²] | 84,84 |
| Inclinación [°] | 45 |
| Acimut [°] | 0 |

Con la instalación proyectada se obtienen los siguientes datos acerca de las prestaciones globales anuales, demanda de energía térmica (Q), energía solar térmica aportada (fQ), así como las fracciones solares (f) mensual y anual:

| Meses | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Q [Kcal-1000]: | 8.985 | 7.968 | 8.495 | 7.905 | 8.005 | 7.589 | 7.678 | 7.842 | 7.747 | 8.169 | 8.221 | 8.985 | 97.590 |
| Q [Kcal-1000/d]: | 290 | 285 | 274 | 264 | 258 | 253 | 248 | 253 | 258 | 264 | 274 | 290 | 267 |
| FQ [Kcal-1000]: | 3.911 | 4.542 | 5.594 | 5.381 | 5.950 | 5.948 | 6.566 | 6.697 | 5.924 | 4.607 | 4.181 | 3.644 | 62.945 |
| FQ [kWh]: | 4.553 | 5.288 | 6.512 | 6.264 | 6.927 | 6.925 | 7.644 | 7.796 | 6.896 | 5.363 | 4.867 | 4.242 | 97.449 |
| FQ [MJ]: | 16.370 | 19.012 | 23.414 | 22.523 | 24.904 | 24.896 | 27.483 | 28.028 | 24.794 | 19.282 | 17.500 | 15.253 | 263.458 |
| f [%]: | 44 | 57 | 66 | 68 | 74 | 78 | 86 | 85 | 76 | 56 | 51 | 41 | 65 |


NECESIDADES Y AHORROS



El CTE establece en el apartado 3.3 del Documento Básico HE4, que el rendimiento medio dentro del período del año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20%. A continuación se verifica el cumplimiento de esta condición.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Rad. inclin. [kJ/m ² /dia]: | 11.961 | 15.332 | 17.454 | 17.637 | 18.958 | 19.604 | 21.329 | 21.523 | 19.199 | 14.216 | 13.410 | 11.192 | |
| Rad. inclin. [MJ]: | 31.457 | 36.421 | 45.906 | 44.890 | 49.862 | 49.896 | 56.095 | 56.607 | 48.866 | 37.388 | 34.132 | 29.436 | 520.955 |
| Rendimiento mensual [%] | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | 52 | 51 | 52 | |
| Rendimiento anual [%]: (Ahorros total/Rad. inclin.*100) | | | | | | | | | | | | | 51 |

RENDIMIENTO DEL SISTEMA



5.5.- Excesos de contribución solar

No hay excesos significativos en la contribución solar de esta instalación.

Dado que no hay excesos significativos no es necesario tomar ninguna medida para disiparlos, aunque puede ser recomendable.


5.6.- Pérdidas por orientación, inclinación y sombras.

Las pérdidas por orientación e inclinación de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado 3.5 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.

Las pérdidas por sombras de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado 3.6 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.

Los resultados de pérdidas por orientación e inclinación aparecen reflejados a continuación:

Figura válida para $\Phi=41^\circ$




| | |
|-----------------------------------|----------|
| Provincia | Zaragoza |
| Latitud de cálculo | 41,65 |
| Latitud | 41,39 |
| Ángulo acimut (α): | 0 |
| Inclinación captador (β): | 45 |

| | |
|----------------------------|------|
| Pérdidas según gráfico[%]: | <10% |
|----------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Pérdidas por orientación e inclinación [%]: | 0,00 |
|---|------|

Los resultados de pérdidas por sombras aparecen reflejados a continuación:




| | |
|-------------------------|------|
| Pérdidas por sombra [%] | 0.00 |
|-------------------------|------|

Dependiendo de cómo se coloquen los captadores en la edificación (caso general, superposición o integración arquitectónica) la tabla 2.4 del CTE DB HE4 nos da unos valores máximos de pérdidas por orientación, inclinación y sombras y unas pérdidas máximas totales, estos valores son los siguientes:

| Caso | general |
|--|----------|
| CTE | PROYECTO |
| Pérdidas por orientación e inclinación | 10% 0,00 |
| Pérdidas por sombras | 10% 0,00 |
| Pérdidas totales | 15% 0,00 |

5.7.- Distancia entre obstáculo fila de captadores


La distancia de separación entre un obstáculo y una fila de captadores dependerá de la altura de este obstáculo siendo la siguiente:



| | |
|---|------|
| h Altura del obstáculo (m): | 0,5 |
| d Distancia entre filas captadores y obstáculo (m): | 1,06 |

5.8.- Distancia entre filas de captadores

La distancia mínima que se debe dejar entre filas de captadores depende de la longitud del captador, de la inclinación del mismo y de la latitud del municipio donde se ubique la instalación. La distancia mínima de separación entre filas de captadores es la siguiente:



| | |
|-------------------------------|---------|
| Longitud del captador [m]: | 1,00 |
| Inclinación del captador [°]: | 45 ° |
| Latitud municipio [°]: | 41,65 ° |
| Altura del captador [m]: | 0,71 |
| Proyección horizontal [m]: | 0,71 |
| Zona de sombra [m]: | 1,49 |
| Longitud ocupada total [m]: | 2,20 |

6.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN

El sistema de acumulación cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.3. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. El sistema de acumulación solar estará constituido por 42 acumulador de configuración horizontal.

El acumulador solar es del tipo interacumulador de serpentín.

El acumulador lleva válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos no intencionados al exterior del depósito en caso de daños del sistema, y sus conexiones permiten la desconexión individual de los mismos, sin interrumpir el funcionamiento de la instalación, disponiendo de válvulas de corte.

El acumulador estará certificado de acuerdo con la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de Presión e incorporará una placa de características, con la información del fabricante, identificación del equipo a presión, volumen, presiones y pérdida de carga del mismo. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de características indicará, además, la superficie de intercambio térmico en m² y la presión máxima de trabajo del circuito primario.

6.1.- Protección contra legionelosis

Para la prevención de la legionelosis se debe elevar la temperatura del agua acumulada, por ello, en instalaciones no prefabricadas, se realizará un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar.

Se instalará un termómetro en lugar fácilmente visible para la comprobación de la temperatura.

6.2.- Conexiones

Las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos.

6.3.- Dimensionado del volumen del acumulador

El volumen de acumulación solar se ha dimensionado en función de la energía que aporta a lo largo del día, de forma que sea acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.

El CTE en la sección HE4 del DB HE establece una relación entre el volumen del acumulador y la superficie de captación debiendo estar comprendida entre estos valores $50 < V/A < 180$, siendo A la suma de las áreas de los captadores en m² y V el volumen del depósito acumulador solar en litros. Para el dimensionado del acumulador se han tenido en cuenta estos valores, obteniendo los siguientes resultados:

| | |
|--|--------------|
| Relación volumen acumulac.-área captac. (L/m ²): | 83 |
| Volumen total acumulador (L): | 7.000 |

7.- SISTEMA DE INTERCAMBIO

El sistema de intercambio cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.4. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Los intercambiadores de calor son del tip intercambiador incorporado al acumulador.

La relación entre superficie útil de intercambio (S_{Ui}) y la superficie total de captación (S_{Tc}) es $S_{Ui} \geq 0,15 S_{Tc}$.

La superficie de intercambio mínima del serpentín es **12,726**

Se instalará una válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor.

8.- CIRCUITO HIDRÁULICO

El circuito hidráulico cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.5. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Las redes de tuberías de este circuito cumplirán los requisitos establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE.

8.1.- Circuito primario

El circuito primario une los captadores solares con el sistema de intercambio y está constituido por tuberías de cobre sanitario formando todo ello un circuito cerrado.

Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo.

Las válvulas se elegirán de acuerdo con la función que vayan a desempeñar y las condiciones de funcionamiento siguiendo los siguientes criterios:

- para aislamiento: válvulas de esfera
- para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento
- para vaciado: válvulas de esfera o de macho
- para llenado: válvulas de esfera
- para purga de aire: válvulas de esfera o de maho
- para seguridad: válvula de resorte
- para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de claveta.

El fluido caloportador de este circuito es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores. Asimismo, realiza función de protección en las temperaturas altas de verano al aumentar su temperatura de ebullición.

El caudal del circuito primario se calcula a partir del caudal unitario por m² del captador, de su superficie y del número de ellos. El caudal del fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor está comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores, lo que equivale a 43,2 l/hm² y 72 l/hm², respectivamente.

Para el cálculo se ha considerado un valor medio de 50 l/h por m² de captación solar para captadores solares conectados en paralelo, salvo otra indicación concreta del fabricante acerca del caudal recomendado para su captador.

El caudal que circula por una batería de captadores en paralelo es el resultado de la suma de caudales que circulan por cada uno de los captadores, en una conexión en serie el caudal se mantiene constante, siendo el mismo fluido el que atraviesa todos los captadores que componen la fila.

El caudal se calcula con la siguiente fórmula:

$$Q = Q_{\text{captador}} \times A \times N$$

| | |
|-----------------------|---|
| Q | caudal total del circuito primario, en l/h |
| Q _{captador} | caudal unitario del captador, en l/(hm ²) |
| A | superficie de un captador solar, en m ² |
| N | número de captadores en paralelo, entendiéndose que el caudal de una serie equivale a un único captador |

El caudal total del circuito primario es **4242,00 l/h**

8.2.- Circuito secundario y terciario

El circuito secundario parte del interacumulador a la instalación de apoyo de energía convencional.

El circuito terciario no existe en esta instalación.

Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo.

El fluido caloportador del circuito secundario es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores.

8.3.- Circuito de consumo

Es el circuito por el que circula el agua de consumo hasta cada usuario. Este circuito quedará definido en el capítulo de fontanería.

8.4.- Tuberías

El sistema de tuberías y sus materiales se han proyectado de manera que no se produzcan obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.

Para evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de la tubería del sistema sea tan corta como sea posible, y se ha evitado al máximo los codos y las pérdidas de carga en general.

Los tramos horizontales de tubería tendrán una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.

El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas siendo esta a base de pintura asfáltica.

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.

En las tuberías del circuito primario se utilizarán tuberías de cobre sanitario con uniones roscadas

El dimensionado de las tuberías del circuito primario es el siguiente:

| TRAMO | Qc (l/h) | D (mm) | v (m/s) | L (m) | J (m.c.a./m) | J x L (m.c.a.) | λ (m.c.a.) | carga total |
|-------------------------------------|----------|--------|---------|-------|--------------|----------------|--------------------|---------------------|
| ab | 4242 | 22 | 3,10 | 6,00 | 0,634 | 3,806 | 0,571 | 4,377 |
| bc | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| cd | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| de | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ef | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| fg | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| gh | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| hi | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| jk | 0 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| PERDIDA CARGA TOTAL IDA(m.c.a.) | | | | | | | | 4,377 |
| Retorno a Captadores | | | | | | | | |
| TRAMO | Qc (l/h) | D (mm) | v (m/s) | L (m) | J (m.c.a./m) | J x L (m.c.a.) | λ (m.c.a.) | Pérdida carga total |
| ab | 4242,00 | 22 | 3,10 | 6,00 | 0,634 | 3,806 | 0,571 | 4,377 |
| ab | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| bc | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| cd | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| de | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ef | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| fg | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| gh | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| jk | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| PERDIDA CARGA TOTAL RETORNO(m.c.a.) | | | | | | | | 4,377 |
| PERDIDA CARGA TOTAL (m.c.a.) | | | | | | | | 8,754 |

En el circuito secundario se utilizarán tuberías de material plástico que soporte la temperatura máxima.

No hay circuito terciario en esta instalación.

8.4.1.- Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas.

La Instrucción Técnica IT 1.2.4.2.1 del RITE regula el aislamiento térmico de redes de tuberías, accesorios equipos y depósitos cuando contengan fluidos a más de 40°C y estén instalados en locales no calefactados (pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos) y cuando estén instalados por el exterior del edificio. En este último caso además del aislamiento térmico se dispondrá una protección contra la intemperie.

Los espesores mínimos para tuberías y accesorios que transportan fluido caliente aparecen reflejados en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2, la primera para aquellas que discurren por el interior del edificio y la segunda para las discurren por el exterior.

En la IT 1.2.4.2.1.2. apartado 3 se especifica que para redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo como redes de agua caliente sanitaria, los espesores mínimos de aislamiento deben ser los obtenidos en las tablas anteriores incrementados en 5 mm.

Debido a que todas las tuberías de la instalación solar son $D \leq 35\text{mm}$, el aislamiento para las tuberías y accesorios que discurran por el interior del edificio será de **35,00** mm, y para aquellos que discurran por el exterior del edificio serán **45,00** mm. A estas últimas se les dará un tratamiento final de protección de pintura asfáltica.

8.5.- Bombas de circulación

Para la elección de la bomba se tendrán en cuenta el caudal de circulación Q y la altura manométrica del punto de funcionamiento H, cuya relación viene determinada por la curva característica de la bomba (dato aportado por el fabricante).

La altura manométrica H de la bomba en el punto de trabajo debe compensar la pérdida de carga del circuito, determinada fundamentalmente por:

- Las pérdidas de carga del tramo más desfavorable de tuberías.
- La pérdida de carga producida por el intercambiador de calor, ya sea externo o incorporado al acumulador.
- La pérdida de carga de los captadores solares.

8.5.1.- Bombas del circuito primario

En el circuito primario se instalará 1 bomba.

Las pérdidas de carga tenidas en cuenta para el dimensionado de la altura manométrica H de la bomba son las siguientes:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Pérdida de carga en las tuberías | 8,75 m.c.a. |
| Pérdida de carga en el intercambiador | 0,30 m.c.a. |
| Pérdida de carga en los captadores | 1,26 m.c.a. |
| Altura de la columna de fluido | 3,00 m |

Siendo la altura manométrica H y el caudal Q de la bomba los siguientes:

| | |
|-----------------|------------|
| Altura | 13, |
| Caudal Q | 424 |

8.6.- Vaso de expansión

En todos los circuitos cerrados se instalará un vaso de expansión cerrado, que permita absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

La conexión de los vasos de expansión al circuito se realiza de forma directa, sin intercalar ninguna válvula o elemento de cierre que puede aislar el vaso de expansión del circuito que debe proteger.

Cumplirá los requisitos del apartado 3.4.7 de la sección HE 4 del Documento Básico DB HE del CTE.

El volumen del vaso de expansión depende del volumen total de fluido en el circuito y del coeficiente de dilatación de la mezcla de agua y anticongelante. En el caso de vasos de expansión cerrados interviene también el factor de presión, o la relación entre la la presión final absoluta del vaso de expansión (o presión de tarado de la válvula de seguridad) y la diferencia entre las presiones absolutas final e inicial del vaso de expansión.

En el caso del vaso de expansión cerrado el volumen se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$V_n = F_p \times V_u$$

Siendo:

V_n: volumen nominal del vaso de expansión, litros.

V_u: volumen útil del vaso de expansión, litros.

F_p: factor de presión = $P_f + 1 / P_f - P_i$

P_f: presión absoluta final del vaso de expansión, kg/cm².

P_i: presión absoluta inicial del vaso de expansión, kg/cm².

Para el cálculo del volumen del circuito se ha tenido en cuenta el volumen de fluido que hay en las tuberías, en el intercambiador y en los captadores. El volumen útil del vaso de expansión equivale a la suma del volumen de dilatación(V_d), del volumen de reserva (V_r), y del volumen de vapor (V_{vap}) El Factor de

presión corresponde al cociente de la presión final(presión absoluta) y la diferencia entre la presión final y la presión inicial.

La presión inicial, P_i , se calcula al sumar la presión en el lado del gas del vaso de expansión P_{gas} , ($P_{gas} = P_{est} + P_{mf}$), y la presión equivalente del volumen de reserva P_{vr} .

La P_{est} aumenta 1 bar por cada 10 m de diferencia de cotas. La P_{mf} se fija en el punto superior de la instalación para evitar la entrada de aire en circuito, se recomienda un valor de 1,5 bar (superior a la atmosférica), para instalaciones pequeñas, teniendo un valor inferior para instalaciones de mayor tamaño.

Para obtener el valor de la presión final se parte del valor de la presión correspondiente al tarado de la válvula de seguridad, que es la máxima a la que la instalación puede funcionar.

La presión de la válvula de seguridad se elige en función de las presiones nominales de los componentes del circuito primario. Para obtener la presión absoluta, el valor de tarado de la válvula de seguridad debe incrementarse en 1 kg/cm², que es la presión atmosférica, y aplicar un valor reductor de 0,90, porque si el límite fuera el mismo que el de la válvula ésta podría dispararse frecuentemente.

8.6.1.- Vaso de expansión del circuito primario

Los datos de partida necesarios para el dimensionado del vaso de expansión cerrado del circuito primario son los siguientes:

| | |
|---|-------------------------|
| Volumen de fluido en las tuberías del circuito primario | 3,77 litros |
| Volumen de fluido en el intercambiador | 3,00 litros |
| Volumen de fluido en los captadores | 62,16 litros |
| Volumen de fluido total | 68,93 litros |
| Coefficiente de dilatación | 0,08 |
| Altura de la columna de agua | 2,00 m |
| Presión absoluta inicial del vaso de expansión | 1,84 kg/cm ² |
| Presión absoluta final del vaso de expansión | 5,40 kg/cm ² |

Aplicando la fórmula del apartado 8.6 se obtiene el siguiente volumen del vaso de expansión cerrado:

| | |
|--|---------------|
| Volumen del vaso de expansión cerrado del circuito primario | 233,93 litros |
|--|---------------|

8.7.- Purgadores

En los puntos más altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga de aire constituidos por botellines de desaireación y purgado manual. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm³.

9.- SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.7. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE y así como los establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE.

Debido a que el sistema solar tiene depósito acumulador, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la

salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control está ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 °C. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 °C.

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado.

El sistema de control asegura que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos, y que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a congelación del fluido. La temperatura de tarado del sistema es de 130° C El sistema de control asegurará que en el circuito no se supere esta temperatura.

Además este sistema dispondrá de:

- Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado del acumulador.
- Control para efectuar el tratamiento de choque térmico.
- Control de seguridad para los usuarios.

10.- SISTEMA DE MEDIDA

El sistema de medida cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.8. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. La instalación dispone de los suficientes aparatos de medida de presión y temperatura que permiten su correcto funcionamiento.

Al tratarse de una instalación superior a 20 m² se dispone de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables:

- temperatura de entrada agua fría de red
- temperatura de salida acumulador solar
- caudal de agua fría de red

11.- SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL

El sistema de energía convencional auxiliar cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.6. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE.

Se dispone un equipo de energía convencional auxiliar para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista y garantizar la continuidad del suministro de agua caliente en los casos en los que la contribución de la energía solar no sea suficiente.

El sistema convencional auxiliar está diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.

El sistema de energía convencional utilizado es calentador individual instantáneo modulaLa energía utilizada es gas butano.

Dispone de un termostato de control de temperatura que en condiciones normales de funcionamiento permite cumplir la legislación vigente en cada referente a la prevención y control de la legionelosis.

12.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN

La instalación cumplirá los requisitos recogidos en el apartado 3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. En concreto:

- El fluido de trabajo cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.1.
- La protección frente a heladas cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.2.
- La protección contra sobrecalentamientos cumplirá lo contenido en el apartado 3.2.2.3.1.
- La protección contra quemaduras cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.3.2.
- La protección de materiales contra altas temperaturas cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.3.3.
- La resistencia a presión cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.4.
- La prevención del flujo inverso cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.5

ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD

1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.1. INTRODUCCION.

La ley **31/1995**, de 8 de noviembre de 1995, de **Prevención de Riesgos Laborales** tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las **normas reglamentarias** irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.

1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo,

la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:
 - Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
 - Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
 - Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
 - Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de

este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotados de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de

- las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

1.2.10. DOCUMENTACIÓN.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los

trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.

1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

2.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la

que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo*, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **486/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo***, entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles.

2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO.

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m³ por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75° con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparataje eléctrico de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales).

2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.

2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.
- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
 - Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
 - Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
 - Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m³ de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m³ en los casos restantes.
- Se evitarán los olores desagradables.

2.2.4. ILUMINACIÓN.

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux
- Areas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.

2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO.

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de secado con garantías

higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores.

2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS.

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud*, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las **disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo**, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

4.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1215/1997** de 18 de Julio de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO.

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de

seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hincado, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruído y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA

HERRAMIENTA.

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

5.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las **normas reglamentarias** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1627/1997** de 24 de Octubre de 1.997 establece las **disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción**, entendiéndose como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la *Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial* se encuentra incluida en el **Anexo I** de dicha legislación, con la clasificación **a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento**.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
- b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
- c) El volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio básico de seguridad y salud**. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

Los *Oficios* más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Alicatados.
- Enfoscados y enlucidos.

- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Montaje de vidrio.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
- Instalación de antenas y pararrayos.

Los *riesgos más frecuentes* durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablonces trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción.

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Encofrados.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tabloneros, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Montaje de estructura metálica.

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilera.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Albañilería.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura.

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h., lluvia, helada y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie,

para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablonos, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería.

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Montaje de vidrio.

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

Pintura y barnizados.

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se

empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentación a la maquinaria.

30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.

Instalación de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos.

Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar.

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.

5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un *coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra*, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un *plan de seguridad y salud en el trabajo* en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un *aviso* a la autoridad laboral competente.

6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

6.1. INTRODUCCION.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las ***normas de desarrollo reglamentario*** las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar *la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual* que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que *no puedan evitarse o limitarse* suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.